

Sicherheitsnachweis Elektroinstallation (SiNa)

gemäss Niederspannungs-Installationsverordnung (NIV)

Pro Anzeige (Zählerstromkreis) ein Sicherheitsnachweis

Nr. / Jahr: **4456/06.1** /

Eigentümer

Tel.-Nr.

Name 1 **Erich P. Bruhin**
 Name 2
 Strasse / Nr. **Haltenrebenstrasse 53**
 PLZ, Ort **8408 Winterthur**

Liegenschafts-Verwaltung

Tel.-Nr. **071 / 228 00 66**

Name 1 **Regimo St. Gallen AG**
 Name 2
 Strasse / Nr. **Neugasse 35**
 PLZ, Ort **9004 St. Gallen**

Elektro-Installateur

Tel.-Nr.

Name 1
 Name 2
 Strasse / Nr.
 PLZ, Ort
 Installateur-Nr.

Unabhängiges Kontrollorgan

Tel.-Nr. **071 282 86 86**

Name 1 **IBG B. Graf AG Inspektionen**
 Name 2
 Strasse / Nr. **Flurhofstrasse 158d**
 PLZ, Ort **9006 St. Gallen**
 Kontrollorgan-Nr. **K-00269**

Ort der Installation

Strasse **Künggass** Nr. **7**
 PLZ, Ort **9425 Thal**

Gebäudeart **Mehrfamilienhaus**

Name des Stromkunden
 oder Zähler-Nummer **67 775 056**

Stockwerk / Lage **2.OG** **rechts**

Anlage und Kontrollperiode(n)

Wohnung

Jahre:

20

Neuanlage Erweiterung

Ausgeführte Installation / Kontrollumfang
Gesamte Installation ab
Anschlussüberstromunterbrecher.

Allfällige Besonderheiten

Allfällige Inst.-Anzeige Nr. / vom

Durchgeführte Kontrollen

Schlusskontrolle SK Abnahmekontrolle AK
 Periodische Kontrolle PK der Anlage(n) mit Kontrollperiode 1 Jahr 5 Jahre 10 Jahre 20 Jahre

Technische Angaben

Schutz-System TN-S TN-C TN-C-S

Überstromunterbrecher (Anschlusspunkt der ausgeführten Installationen), Zweckbestimmung **Anschluss-ÜÜ**

I_N (A): **40**

Art, Char.: **D III T**

$I_{K L-PE/N}$ (A): **1480**

R_{ISO} (M Ohm): ---

Die Unterzeichneten bestätigen, dass die Installationen gemäss NIV (insb. Art. 3 und 4) und den gültigen Normen geprüft wurden und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Dieses Dokument bildet den Sicherheitsnachweis für die erwähnten elektrischen Installationen im Sinne der NIV und ist vom Eigentümer aufzubewahren. Wer vorgeschriebene Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen Mängeln dem Eigentümer übergibt, macht sich strafbar (NIV Art. 42 c).

Kontrolldatum **Unterschriften Elektro-Installateur**

Elektrokontrolleur

Inhaber

Kontrolldatum **Unterschriften unabhängiges Kontrollorgan**

Elektrokontrolleur **G.Santoro/mp**

03.04.2008

Inhaber

ERLEDIGT AM 26. MAI 2008

Beilage

Mess- + Prüfprotokoll (Schlussprotokoll)
 Protokoll der Abnahmekontrolle
 Protokoll der periodischen Kontrolle

Verteiler

SiNa + Zusatzdokumente an Eigentümer/Verwaltung
 SiNa an Netzbetreiberin/Inspektorat

Netzbetreiberin / Inspektorat

Stichprobe Ja Nein

Keine Mängel festgestellt
 Mängelbericht erstellt
 Anlage plombiert

Eingang am

Datum

Visum